

**Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit
commissie Beheervergadering**

Aan:	de leden van de commissie Beheer
Van:	sector Stadsbeheer/ afdeling BOR
Contactpersoon:	Herman Wals
Doorkiesnummer:	4845
E-mailadres:	walsh@haarlem.nl
Betreft:	commissievergadering d.d. 22 maart
Actielijstnummer:	? 531
Onderwerp:	Ongerioleerde percelen IJdijk
Vraag gesteld door:	fractie Partij Spaarnestad/ naam commissielid C. de Vries
Inhoud vraag / toezegging / actie:	Tijdens de rondvraag informeert dhr. De Vries (PS) naar het artikel in de Haarlemmer over 34 woningen aan de IJdijk in Spaarndam die nog niet aangesloten zijn op de riolering. Wethouder Divendal zegt toe deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden. (nieuw aktiepunt, MD, prgr.nr. 10.5).
Stand van zaken / Antwoord:	<p>Voor deze woningen is de aanleg van riolering onderzocht. Uit een inventarisatie bleek dat met name de grondslag de aanleg bemoeilijkt. Deze bestaat voornamelijk uit basaltkeien en op vele plaatsen is verharding in de vorm van beton aangelegd in de tuinen. Verder zijn de tuinen gebruikt als uitbreiding van de woning door volwaardige schuren te bouwen.</p> <p>Naast de technische problemen zijn ook de kosten van aanleg en onderhoud van de riolering aanzienlijk. Na dit afgezet te hebben tegen het milieurendement, zag de gemeente aanleiding om alternatieve saneringsmethoden te bekijken. Onderzocht is of het afvalwater onder vrij verval in een drijvende IBA (individuele behandeling van afvalwater, een soort septic tank) geloosd kan worden. Na onderzoek bleek dat ook hier een pompput nodig zou zijn. Door de grondslag van de dijk zou deze variant nog duurder uitpakken dan aanleg van riolering.</p> <p>Na uitgebreid onderzoek zien wij binnen redelijke financiële kaders, aan de emissiekant, geen oplossingen. Inmiddels vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat over deze ingewikkelde problematiek.</p>
Namens de wethouder(s):	Maarten Divendal
Datum akkoord wethouder:	3 april 2007 