

Gemeente Haarlem  
Hoofdafdeling GOB  
Mevrouw H. Beelen  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem

**Datum**

4 mei 2015

**Ons kenmerk**

SPL/2015/082/IBOR

**Uw kenmerk**

--

**Onderwerp**

Onderzoek veiligheid Houtmanpad

**Contactpersoon**

C. Heufkens

**Telefoonnummer**

023 – 75 24 841

Beste mevrouw Beelen,

Bijgaand treft u een verslag aan van onze bevindingen m.b.t. de situatie voetpad Houtmanpad in relatie tot de veiligheid. Ook is een bijlage met foto's bijgevoegd waarop de situatie ter plekke zichtbaar is.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

C. Heufkens  
Unitmanager IBOR

## Houtmanpad te Haarlem

### Uitgangspunten:

- Het Houtmanpad heeft de kwalificatie: voetpad
- Volgens contract Domein Groen & Spelen, RB 1.5, Groen – onderhoud ongebonden verhardingen. De resultaatseis conform DDO is niveau C.
- Het Houtmanpad is volgens onze beoordeling in overeenstemming met het door met de gemeente contractueel overeengekomen onderhoudsniveau C. Zie bijlage: Foto's

### C-kwaliteit van (half)verharding wil zeggen dat:

- er is aanzienlijke dwarsongelijkheid (spoorvorming);
- de CROW richtlijn is overschreden;
- er is binnen 2 jaar groot onderhoud nodig;
- in specifieke zin ten aanzien van ongebonden verharding wordt door de CROW gesteld dat bij C-kwaliteit matige tot ernstige dwarsongelijkheid mag/kan voorkomen en matige tot ernstige oneffenheden;
- er zowel haaks op de rijrichting als in de rijrichting behoorlijke oneffenheden voorkomen;

### Beeldkwaliteit C

Veiligheid : Veilig maar bij gebruik aandacht gewenst.

Beeld : Duidelijk zichtbare oneffenheden.

Comfort : Kan storend zijn.

Op basis van bovenstaande gegevens en bijgevoegde foto's concluderen wij dat het voetpad gelegen aan het Houtmanpad veilig is.

Het referentiekader waaraan getoetst is wordt onderstaand weergegeven.

RB1.5		Groen – onderhoud ongebonden verharding			17 december 2014	
Behandelde en afgehandelde meldingen.		Zie Vraagspecificatie Processen HP 3. 1 Service –Meldingen.				
Voldoen aan de schaalbalken en beeldkwaliteitseisen.		Schaalbalken: • Verharding-ongebonden verharding-dwarsongelijkheid				
Omschrijving	Toelichting	Schaalbalk				
		Verharding-ongebonden	verharding-ongebonden	verharding-dwarsongelijkheid		
Dwarsongelijkheid en oneffenheden ongebonden verharding.	Deze schaalbalken gelden voor alle typen, ongebonden verharding, stranden en boomspeigels met ongebonden verharding.	A+	A	B	C	D
		Er is geen dwarsongelijkheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsongelijkheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsongelijkheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsongelijkheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsongelijkheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden.
		Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook	Omvang en spoordiepte per rijstrook
		lichte dwarsongelijkheid (> 10 mm) < 5 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	lichte dwarsongelijkheid (> 10 mm) ≥ 5 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	lichte dwarsongelijkheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsongelijkheid (> 10 mm) n.v.t.	lichte dwarsongelijkheid (> 10 mm) n.v.t.
		matige dwarsongelijkheid (> 20 mm) 0 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	matige dwarsongelijkheid (> 20 mm) < 5 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	matige dwarsongelijkheid (> 20 mm) < 10 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	matige dwarsongelijkheid (> 20 mm) < 50 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	matige dwarsongelijkheid (> 20 mm) ≥ 50 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>
ernstige dwarsongelijkheid (> 50 mm) 0 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	ernstige dwarsongelijkheid (> 50 mm) 0 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	ernstige dwarsongelijkheid (> 50 mm) < 5 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	ernstige dwarsongelijkheid (> 50 mm) < 5 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>	ernstige dwarsongelijkheid (> 50 mm) ≥ 5 m <sup>3</sup> per 100 m <sup>2</sup>		
<b>Processeisen</b>						
- Indien Opdrachtnemer kennis neemt van een beschermde plant- dan wel diersoort, dan meldt hij dit bij de Opdrachtgever.						

Bijlage: Foto's bij rapport bevindingen Houtmanpad te Haarlem



