


## Bijlage c: hogere waarden geluid ten gevolge van weglawaai



### Noord 1

De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. Alle gevels zijn geluidluw.

### Noord 2

Bouwblok noord 2 ondervindt aan de bovenste twee verdiepingen van de noord oostelijke gevel een geluidbelasting van 49 dB ten gevolge van de Prins Bernhardlaan. De overige gevels zijn geluidluw.

### Noord 3

Bouwblok noord 3 ondervindt een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de Schipholweg (52 dB zuid en oostgevel) en de Prins Bernhardlaan (59 dB oostgevel). De westelijke gevel is geluidluw.

