

Totaaloverzicht Technische nulmeting schoolgebouwen gemeente Haarlem

				Energie	Technische kwaliteit	Functionaliteit	Binnenmilieu (o.b.v. Frisse Scholen)	Totaalscore
Schoolnaam	Sector	Bestuur	bouwjaar/ renovatie	20%	35%	20%	25%	100%
Haarlemse Montessorischool (disl.)	PO	Vereniging Haarlemse Mont.school	1925	4,3	4,0	4,6	5,7	4,6
Stedelijk Gymnasium (hoofdl.)	VO	Gymnasia	1865/1924	5,8	3,8	5,5	4,6	4,7
Wijde Wereld Montessori, De	PO	Spaarnesant	1972	6,1	2,5	6,4	5,2	4,7
Globe, De (disl.)	PO	Spaarnesant	1964	5,0	4,0	5,9	5,1	4,9
Cleeff, Ter	PO	Spaarnesant	1928	2,8	5,3	5,9	6,1	5,1
Haarlemse Montessorischool (hoofdl.)	PO	Vereniging Haarlemse Mont.school	1932	5,4	4,5	4,9	6,0	5,1
Kring, De (Parklaan 137)	PO	Spaarnesant	1892	5,0	4,3	5,7	6,1	5,1
Wadden (Boerhaave), De (disl. Oudbouw)	PO	Twijs	1967	5,2	5,3	3,9	5,7	5,1
Bavo Basisschool	PO	Twijs	1984	6,0	5,5	4,4	4,5	5,1
Bavinck, Dr.H. (hoofdl.)	PO	Twijs	1930	5,4	5,0	5,7	4,9	5,2
Wadden (Boerhaave), De (hoofdl.)	PO	Twijs	1967	4,6	5,0	5,0	6,0	5,2
Bavinck, Dr.H. (disl.)	PO	Twijs	1930	5,3	5,3	5,6	4,9	5,3
Trapeze, De (hoofdl.)	SBO	Twijs	1953	4,9	5,3	5,8	5,5	5,3
Gilseschool, Prof. van	SO	Stichting Koninklijke Auris Groep	1978	5,9	5,0	6,0	4,9	5,3
Bavo, St. (Reviusstraat)	PO	St. KBO Haarlem-Schoten	1954	5,2	5,0	5,6	5,6	5,3
Emmaschool, Koningin (oude gedeelte)	PO	Twijs	1937	5,3	5,5	5,8	5,0	5,4
Bernardus, St.	PO	Twijs	1930	4,9	6,0	5,8	5,1	5,5
Trapeze, De (disl.)	SBO	Twijs	1999	4,1	6,0	5,0	6,1	5,5
Globe, De (Hoofdl.)	PO	Spaarnesant	1963	5,5	5,3	6,6	5,1	5,5
Coornhert Lyceum (oude gedeelte)	VO	Dunamare	1952	7,1	4,9	5,8	4,9	5,5
Ark, Werkschuit	PO	Twijs	1910	5,0	5,3	6,1	5,8	5,5
Don Bosco	PO	Twijs	1966	5,3	5,8	5,9	4,8	5,5
Verbeelding, de	PO	Twijs	1968	5,1	5,0	5,8	6,2	5,5
Bavo, St. (Eemstraat 15)	PO	St. KBO Haarlem-Schoten	1930	5,5	5,0	5,9	5,7	5,5
Voorthuissenschool, Van	SO/VSO	Spaarnesant	1973	6,1	5,0	6,5	5,5	5,6
Willem van Oranje	PO	Twijs	1929	4,6	6,0	5,2	6,1	5,6
Schoter Scholengemeenschap	VO	Dunamare	1972	5,6	5,3	5,5	6,3	5,6
Brandaris, De	PO	Twijs	1976	5,1	6,0	6,0	5,5	5,7
Vrije School Kleverpark	PO	Stichting Vrijescholen Ithaka	1903	5,2	5,5	5,4	6,6	5,7
Talenten, De	PO	Twijs	1983	5,4	5,3	7,4	5,3	5,7
Rudolf Steiner basisonderwijs (Engelandlaan - PO deel)	PO	Stichting Vrijescholen Ithaka	1989	4,9	6,5	5,7	5,4	5,7
Dolfijn, De (oudbouw)	PO	Spaarnesant	1938	4,7	5,8	6,2	6,4	5,8
Gunningschool (Rijksstraatweg)	SO	Aloysius, Stichting	1988	6,8	5,0	6,4	5,5	5,8
Rudolf Steinercollege (gebouwdeel 1989)	VO	Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland	1989	4,9	6,5	6,2	5,4	5,8

Veronica, RK	PO	Twijs	1980	5,1	6,8	5,1	5,7	5,8
Wadden (Molenwijk), De	PO	Twijs	1971	5,0	6,3	6,3	5,9	5,9
Spaarneschool, de	PO	Spaarnesant	1992	6,3	6,5	5,6	5,1	5,9
Al Ikhlaas	PO	El Amal	1982	5,6	6,5	5,2	5,8	5,9
Dreefschool (Hoofd.) nieuwbouw	PO	Twijs	1981	5,0	6,5	5,5	6,2	5,9
Focus	SO	Spaarnesant	2004	6,6	5,8	4,6	6,7	5,9
Oost ter Hout (oude gedeelte)	VO	Dunamare	1949	5,9	6,4	5,5	5,8	6,0
Paulus mavo/VMBO	VO	Dunamare	1930	6,1	6,8	5,6	5,1	6,0
Kring, De (Parklaan 108)	PO	Spaarnesant	1911	5,0	6,3	6,1	6,3	6,0
Cirkel, De	PO	Spaarnesant	1991	6,3	6,0	5,9	6,1	6,0
Vrije School Kennemerland	PO	Stichting Vrijescholen Ithaka	1930	5,9	6,5	6,5	4,8	6,0
De Satteliet	SO	Spaarnesant	1977	5,6	6,5	5,6	5,8	6,0
Gunningschool, Prof. Dr.	VSO	Dunamare	1958	5,2	6,5	6,6	6,0	6,1
Liduina, St. (disl.)	PO	St. KBO Haarlem-Schoten	1930	5,6	6,8	6,1	5,8	6,1
Liduina, St. (hoofd.)	PO	St. KBO Haarlem-Schoten	1929	4,8	6,5	6,5	6,2	6,1
Eerste Christelijk Lyceum (Leidschevaart 220)	VO	IRIS	1920	4,7	6,5	6,4	6,2	6,1
Gunningschool, Prof. Dr. (Daafgeluk; oudbouw)	VSO	Dunamare	1960	5,3	7,3	6,0	6,0	6,1
Piramide, de	PO	Spaarnesant	1971	5,5	6,8	6,7	5,7	6,2
Dreefschool (Hoofd.) oudbouw	PO	Twijs	1920	5,2	7,0	5,3	6,4	6,2
Franciscus Xaverius	PO	Twijs	1924	4,3	7,3	6,0	6,2	6,2
Mendelcollege	VO	St.Int.Ond. Gregor Mendel	1965	5,0	7,3	5,9	6,3	6,3
Eerste Christelijk Lyceum (zuider Emmakade; oudbouw)	VO	IRIS	1925	5,8	6,8	6,1	5,9	6,3
Zuidwester, De (nieuwe aanbouw)	PO	Spaarnesant	2011	6,0	6,3	6,6	6,6	6,4
Oost ter Hout (nieuwbouw)	VO	Dunamare	2014/2015	6,6	7,3	5,9	5,8	6,4
Zonnewijzer, de (hoofd.)	PO	Spaarnesant	1958	6,2	6,8	7,6	5,2	6,4
Dumont, Prof.	SBO	Spaarnesant	1991	7,1	7,0	6,4	4,9	6,4
Wilgenhoek, De	PO	Spaarnesant	1931	5,1	7,3	6,4	6,1	6,4
Pepelaer, De	PO	Spaarnesant	1980	4,8	7,5	7,5	5,5	6,5
Dreefschool (Dis.)	PO	Twijs	1915/2011	6,3	7,3	5,3	6,6	6,5
Zuidwester, De	PO	Spaarnesant	1983	6,6	6,3	6,6	6,5	6,5
Wadden (Boerhaave), De (disl. nieuwbouw)	PO	Twijs	2010	8,8	7,0	4,6	5,7	6,6
Koorschool St. Bavo	PO	Muziekinst. St.Bavo	1929	5,1	8,0	6,5	6,2	6,7
Beatrixschool	PO	Spaarnesant	1940	6,1	7,5	7,3	6,1	6,8
Zuiderpolder, De	PO	Spaarnesant	1994	7,2	7,5	6,1	6,6	6,9
Dolfijn, De (nieuwe aanbouw)	PO	Spaarnesant	2010	6,1	7,5	6,2	7,1	6,9
Stedelijk Gymnasium (disl.)	VO	Gymnasia	1865/2007	7,4	7,1	6,6	6,5	6,9
Coornhert Lyceum (gedeelte 2003)	VO	Dunamare	2003	8,2	7,3	6,6	6,0	7,0
Parel, de	SO/VSO	Spaarnesant	1964/2014	7,2	7,5	6,8	6,6	7,1
Bos en Vaartschool (oudbouw, gerenoveerd)	PO	Spaarnesant	1893/2015	7,5	7,3	7,3	6,6	7,1
Emmaschool, Koningin (nieuwe gedeelte)	PO	Twijs	2013	5,8	8,8	7,1	5,8	7,1
Meer, De	PO	Twijs	2007	6,7	8,0	6,9	6,4	7,1

Rudolf Steinercollege (gebouwdeel 2009)	VO	Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland	2009	6,8	8,3	6,5	7,0	7,3
Erasmus, de	PO	Spaarnesant	2007	6,8	8,0	7,6	6,5	7,3
Beatrixschool (nieuwe aanbouw)	PO	Spaarnesant	2012	7,3	8,0	7,3	6,3	7,3
Zonnewijzer, de (disl.)	PO	Spaarnesant	1988	7,4	7,6	7,5	6,8	7,3
Sancta Maria RK Lyceum	VO	Sancta Maria	1961/2011	7,6	7,8	7,4	6,6	7,4
Coornhert Lyceum (nieuwbouw)	VO	Dunamare	2012	8,0	8,0	6,3	7,0	7,4
Hannie Schaft basisschool	PO	Spaarnesant	1905/2018	7,7	8,9	5,7	6,7	7,5
Eerste Christelijk Lyceum (zuider Emmakade; nieuwbouw)	VO	IRIS	2010	7,4	8,0	7,9	6,4	7,5
Schelp, De	VSO	Twijs	1975/2016	7,8	8,4	7,4	7,2	7,8
Molenwiek Dalton, De	PO	Spaarnesant	1976/2019	6,9	9,0	7,2	8,0	8,0
Bos en Vaartschool (nieuwbouw)	PO	Spaarnesant	2017	7,9	10,0	7,5	7,1	8,4

0-5	<i>kwaliteit is zeer onvoldoende; grootschalige renovatie of nieuwbouw noodzakelijk.</i>
5-6	<i>kwaliteit is onvoldoende; renovatie is noodzakelijk (wellicht op onderdelen).</i>
6-7	<i>kwaliteit is voldoende, gebouw is in huidige staat geschikt voor gebruik</i>
7-8	<i>kwaliteit is goed; op korte termijn geen ingrepen benodigd</i>
8-10	<i>kwaliteit is uitstekend; gebouw is geschikt voor langere termijn.</i>