

AANTEKENEN

Aan de Raad van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Gasunie Transport Services B.V.

Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
14 oktober 2015

Doorkiesnummer
+31 6 1100 5612

Ons kenmerk
PJW 15.2794

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 'De Entree
Oost'

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 1 oktober 2015 nr. 32551, blijkt dat het voornoemde ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

In het plangebied ligt een inch 40 bar hoge druk gastransportleiding.

Verbeelding

Uit de verbeelding blijkt dat de door u weergegeven belemmeringenstrook breder is weergegeven dan wat wettelijk¹ is bepaald. Het is voldoende om de belemmeringenstrook te beperken tot een zone van 4 meter ter weerszijden van de leidingen. Wij verzoeken u dan ook de breedte van de belemmeringenstrook terug te brengen tot hierboven genoemde afstand. Zie ook bijlage 1 voor de ligging van de leiding.

Planregels artikel 7 'Leiding-Gas'

Wij verzoeken u de bestemmingsomschrijving (artikel 7.1) aan te vullen zodanig dat naast het hebben van de leiding, de gronden ook zijn mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van de leiding. Het opnemen van specifieke kenmerken van de leiding in de beschrijving heeft niet onze voorkeur.

In dit plan valt de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' samen met enkele andere (dubbel-) bestemmingen (zoals Leiding Water en Waarde Archeologie). Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State² dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om een veilige ligging van de aardgastransportleiding te waarborgen, verzoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' bij samenvallen met andere bestemmingen voorrang krijgt.

Verder zie wij graag artikel 7.4 aangevuld met de activiteit '*het rooien van diepwortelende beplanting en/of bomen*'.

¹ Artikel 14 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in samenhang met artikel 5 Revb.

² Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201304186/1/R4) van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 14 oktober 2015

Ons kenmerk: PJW 15.2794


Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 'De Entree Oost'

Tot slot verzoeken wij u om in artikel 7.4.2 een uitzonderingsbepaling op te nemen voor graafwerkzaamheden zoals bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de beoogde wijziging(en) voor te leggen. Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.


Verder verzoeken wij u om ons in de toekomst te betrekken bij het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.

Hoogachtend,



G.A. Westmaas

Bijlage 1: Ligging gasleiding



G E M H a a r t e m 1 5 - 1 0 - 2 0 1 5 2 6 5 8 4 1

[illegible]