



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Raadsfractie Trots Haarlem
t.a.v. S. van den Raadt

Datum 22 maart 2016
Ons kenmerk 2016/122202
Contactpersoon R.A.P.T. Blommaert
Doorkiesnummer 023-5113880
E-mail rblommaert@haarlem.nl
Onderwerp Antwoord art. 38 vragen inz. droge blusleiding Wandelpromenade Molenwijk

Geachte heer Van den Raadt,

Op 28 januari 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake droge blusleiding Wooncomplex Sandenburg te Haarlem. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. *Klopt het dat de gemeente Haarlem eigenaar is van de droge blusleiding (die onder het promenade dek loopt)?*

Antwoord:

Nee, In dit geval staat duidelijk in de splitsingsaktes omschreven dat de installaties tot de Vve's behoren.

2. *Zo ja vindt u dat de gemeente Haarlem als eigenaar van de blusleiding ook tenminste deels verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van de bewoners in die wijk?*

Antwoord:

Nee, de gemeente is geen eigenaar. Zie antwoord op vraag 1.

3. *Is de gemeente bekend met de slechte staat van onderhoud van deze droge blusleiding?*

Antwoord:

Ja, naar aanleiding van de melding dat de installaties mogelijk gebreken vertonen is de afdeling Veiligheid, Handhaving en Toezicht van de gemeente een handhaving een inspectietraject gestart. In het voorjaar van 2016 zal een eerste inspectie plaatsvinden waarna, bij eventuele negatieve bevindingen, de eigenaren worden aangeschreven om de installatie te herstellen.

4. *Zijn de droge blusleidingen geïnspecteerd en zijn ze hydrostatisch beproefd (dit moet eens in de 5 jaar)?*

Antwoord:

Dit is een plicht van de eigenaar. Het is de Gemeente Haarlem bekend dat de Vve's van de laagbouw Engelenburg en de laagbouw Sandenburg eens in de 5 jaar een verplichte test volgens de NEN 1594 uitvoeren. Of de Vve van Prattenburg ook deze testen uitvoeren is niet bekend bij de Gemeente Haarlem. Men is namelijk niet verplicht de resultaten te deponeren bij de gemeente..

5. *Zo ja is er een keuringsrapport aanwezig en is deze jaarlijks getest NEN 1594?*

Antwoord:

De gemeente beschikt niet over deze informatie.

6. *Zo nee kunt u dan aangeven waar en wie de verantwoordelijke zijn?*

Antwoord:

De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het keuren van de installaties.

Wij zijn in het kader van het groot onderhoud aan de wandelpromenade Molenwijk in gesprek met de betrokken Vve's. Een van de onderwerpen die ook ter sprake komt is de situatie rond het eigenaarschap van de droge blusleiding. Op basis van de beschikbare stukken is ons standpunt zoals geformuleerd. Het is ons bekend dat de betrokken Vve's een andere mening zijn toegedaan Wij blijven hierover in gesprek.

Hoogachtend,


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,



J. Scholten

de burgemeester,



mr. B.B. Schneiders