



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

.Raadsfractie PvdA
t.a.v. I. Verhoeff

Datum 24 april 2018
Ons kenmerk 2018/192975
Contactpersoon H. Lelieveld
Doorkiesnummer 023-5113069
E-mail hlelieveld@haarlem.nl
Onderwerp Beantwoording Art. 38 vragen luchtkwaliteit scholen

Geachte mevrouw Verhoeff,

Op 4 april 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake slechte ventilatie schoolgebouwen.

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Heeft het College kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek van Reporter Radio?

Het college is bekend met onderzoek en met het item 'Hoofdpijnscholen in Nederland'.

2. Hoe waardeert het College op dit punt de situatie van de schoolgebouwen in Haarlem?

Haarlem kent een zeer divers scholenbestand van monumentale scholen tot naoorlogse scholen en nieuwbouwscholen. Wanneer scholen nieuw gebouwd worden moeten ze voldoen aan het bouwbesluit. Bovendien is het uitgangspunt dat nieuwe scholen en gerenoveerde scholen voldoen aan Frisse Scholen Klasse B (klasse C staat voor acceptabel, B voor goed en A voor zeer goed). Frisse scholen stelt eisen op het gebied van energie, licht, geluid maar ook temperatuur en lucht, oftewel binnenklimaat. Hiertoe heeft uw raad besloten bij het SHO 2017 (2017/194801). Daarnaast was het in het kader van de functionele aanpassingen mogelijk voor schoolbesturen om aanvragen in te dienen om het binnenklimaat te verbeteren.

3. Bestaat er een inventarisatie van de schoolgebouwen in Haarlem op het aspect van de kwaliteit van de ventilatie?

Een specifieke inventarisatie op dit punt is niet aanwezig. Er is een werkgroep kwaliteit waarin met de schoolbesturen, en gemeente onder meer dit onderwerp



Haarlem

2018/192975

2

is besproken. De afspraak is gemaakt dat er in 2018 een nulmeting wordt uitgevoerd om de huidige staat van de schoolgebouwen in kaart te brengen op een aantal punten, waaronder de staat van het binnenklimaat. Hierover is de raad geïnformeerd in de commissie van 15 maart en dit is opgenomen in het SHO 2018 (2018/041031).

4. *Zo ja, is het College bereid deze te delen met de Gemeenteraad?*

Zie antwoord op vraag 3. Zodra de genoemde inventarisatie beschikbaar is, zal het college deze delen met de Gemeenteraad. Naar verwachting is deze beschikbaar in het vierde kwartaal van 2018.

5. *Zo nee, is het College bereid een dergelijke inventarisatie op te stellen?*

Zie antwoord op vraag 3.

6. *Welke prioriteit geeft het College aan de zorg voor een goede kwaliteit van de ventilatie in de Haarlemse schoolgebouwen?*

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bouw, exploitatie en onderhoud van de schoolgebouwen. Schoolbesturen zijn bouwheer bij nieuwbouw en renovatie van scholen. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Hierbij is het uitgangspunt dat scholen voldoen aan het bouwbesluit + Frisse scholen klasse B waarin de goede kwaliteit van de ventilatie is opgenomen. De financiering vanuit de gemeente is hier ook op afgestemd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Scholten

drs. J. Wienen